

南开大学八里台校区 20 斋公寓及津南校区留学生公寓改造工程（项目编号：NK2026G010）更正文件 1 号

一、项目名称：南开大学八里台校区 20 斋公寓及津南校区留学生公寓改造工程

二、项目编号：NK2026G010

三、更正内容：对招标文件第三章 技术标准及要求中以下内容进行更正：

（一）2.1.1 留 A、留 E 单相智能物联网电能表（双计双控）技术要求（4）表计功能要求表格中第 9 条通讯接口要求只保留“电表须同时具备 RS485 有线、红外通讯接口”，不再对无线通讯接口做要求；

（二）2.1.2 留 A、留 E 光电直读水表技术要求（2）水表技术参数更改为：
水表类型：本次采购水表为光电直读远传热水表（阀控），水平安装；

2) 材质要求：水表基表材质为铜材质。

（三）对本项目招标控制价和工程量清单进行更正，并以附件形式上传至南开大学采购招标管理信息平台，请投标人自行下载。招标控制价更正为：**1189747 元。**

四、招标文件其他内容不变。

南开大学招投标管理办公室
昱丰（天津）项目管理有限公司

2026 年 5 月 22 日