

南开大学八里台校区电力安全设施改造工程（项目编号：  
**NK2024G008**）

补充文件（1号）

一、项目名称：南开大学八里台校区电力安全设施改造工程

二、项目编号：**NK2024G008**

三、原公告地址：

[https://www.ccg.gov.cn/cggg/zygg/jzxc/202406/t20240626\\_22473961.htm](https://www.ccg.gov.cn/cggg/zygg/jzxc/202406/t20240626_22473961.htm)

四、答疑回复：

提问 1：招标文件第一部分资信部分体系认证：

体系认证	(1) 供应商提供 GB/T19001 系列或 ISO9001 系列标准质量管理体系认证证书复印件，且在有效期内，得 1 分，否则不得分。 (2) 供应商提供 GB/T24001 系列或 ISO14001 系列环境管理体系认证证书复印件，且在有效期内，得 1 分，否则不得分。 (3) 供应商提供 GB/T45001 系列或 ISO45001 系列职业健康安全管理体系认证证书复印件，且在有效期内，得 1 分，否则不得分。	3
------	---	---

我公司提供\*\*\*\*\*是否可以得分？

答复：供应商的认证证书是否得分由磋商小组进行评审。供应商需提供符合磋商文件要求的管理体系认证证书。

提问 2：招标文件要求 U 盘 2 内只提供商务部分正本 PDF 扫描件，请问建经软件 BSJ 文件是否需要提供并放在 U 盘 2 内？

答复：不需要。

提问 3：对于多功能表、综保装置、浪涌保护器是否有品牌要求？真空断路器图纸型号 VBG 为施耐德宝光，是否可以使用施耐德宝光品牌报价？

答复：综保装置、断路器详见竞争性磋商文件“第三章 工程技术规范及要

求”的相关要求，综保装置要与上级站通讯正常，保持一致；多功能表、浪涌保护器无建议品牌，要满足设计与使用要求。

提问 4：本次化学楼变电站部分为增容改造，考虑 35kv 变电站 CT 变比是否需要变更；如包括在本次增容范围内，需要提供 35kv 变电站系统图。

答复：不需要考虑。

## 五、其它内容不变

南开大学招投标管理办公室  
昱丰（天津）项目管理有限公司  
2024 年 07 月 04 日